

Salva n-negozju:
leqaf installa
R-404A / R-507A!



X'INHI L-URĠENZA LI TAĠIXXI?


Il-fażi l-kbira tal-2018 għat-tnaqqis gradwali tal-użu tal-HFC u l-limitu ta' 2500 tal-Potenzjal ta' Tishin Globali (GWP) fl-2020 ma jhallulekx għażla:



Jekk trid issalva n-negozju tiegħek, trid tiegħek tinstalla R-404A / R-507A – ISSA!




Mill-2018 'il quddiem, ir-Regolament dwar il-Gass F tal-UE [UE 517/2014] jimponi tnaqqis kbir fil-kwantitajiet disponibbli tal-HFC fl-UE.



Din l-iskema ta' tnaqqis, magħrufa bħala t-tnaqqis gradwali tal-HFC, hija bbażata fuq sistema ta' kwota. Il-kwota huma espressi f'ekwivalenti għal CO₂.

Iktar ma jkun għoli l-Potenzjal ta' Tishin Globali ta' HFC, iktar ma tkun għolja l-kwantità ta' ekwivalenti għal CO₂, li jirrappreżenta 1kg ta' refrigerant.



Għalhekk, it-tnaqqis gradwali tal-HFC jolqot l-iktar lill-HFC li għandhom GWP għoli, bħal R-404A u R-507A; u jekk il-konsum ta' dawn l-HFC ma jonqosx malajr, l-HFC l-oħrajn kollha, inkluż it-taħlitiet li fihom l-HFC, se jbatu b'riżultat ta' dan.



It-tnaqqis gradwali ma jikkonċernax HFO puri, CO₂, idrokarburi, ammonijaka, HFC riġenerati jew riċiklati, eċċ.

Flimkien mal-fażijiet il-kbar fl-2018 u fl-2021 tat-tnaqqis gradwali tal-HFC, mill-2020 ir-Regolament dwar il-Gass F tal-UE jipprojbixxi l-użu tal-HFC li għandhom GWP ≥ 2500 fit-tagħmir il-ġdid tar-refriġerazzjoni u wkoll għas-servizz u l-manteniment tat-tagħmir tar-refriġerazzjoni b'ċarġ ta' 40T ta' ekwivalenti għal CO₂ jew iktar (= madwar 10 kg ta' R-404A / R-507A).



L-unika eċċezzjoni: HFC riċiklati jew riġenerati – anke jekk għandhom GWP > 2500 – jistgħu jkomplu jintużaw sal-2030.




Mill-2022, l-HFC li għandhom GWP ≥ 150 se jkunu pprojbiti fis-sistemi ta' refriġerazzjoni multipack ġodda, kummerċjali u ċentralizzati > 40kW (flief ċerti tipi ta' kaskati) u f'refriġeraturi kummerċjali u friži kummerċjali awtonomi.

X'INHUMA R-RISKJI JEKK MA TITTEHIDX AZZJONI?

Impatt fuq il-prezzijiet: Sfihriġ li sar mill-Kummissjoni Ewropea juri zieda drammatika fil-prezzijiet tal-HFC mill-bidu tal-2017 u din ix-xejra mistennija li tkompli.



*Il-prezzijiet għal R-404A
żdiedu b' > 500% minn
Jannar 2017*



Nuqqas immedjat jew saħansitra nuqqas ta' disponibbiltà ta' HFC li għandhom GWP għoli bħal R-404A u R-507A iżda wkoll ta' refriġeranti oħrajn li fihom I-HFC, jekk ma tittehidx azzjoni fuq R-404A u R-507A.

X'TISTA' TAGĦMEL?



*Tistennix,
aġixxi issa!*

- Iteqaf uża R-404A / R507A fit-tagħmir il-ġdid
- Immodifika t-tagħmir eżistenti li fih R-404A / R507A biex tnaqqas il-GWP tar-refriġeranti meta s-sistemi jkollhom it-tendenza li jnixxu u/jew xi nuqqas ieħor
- Naqqas it-tnixxija
- Naqqas il-kwantità ta' refriġerant għal kull sistema kemm jista' jkun possibbli
- Irkupra, irriċikla u rriġenera r-refriġeranti



Iktar ma jkun għoli l-GWP tar-refriġerant, iktar mhu se jispicċa taħt pressjoni fil-fażi tat-tnaqqis gradwali tal-HFC, u probabbilment iwassal għal zidiet fil-prezzijiet u nuqqasijiet potenzjali.

X'INHUMA L-ALTERNATTIVI GĦAL SISTEMI LI JUŻAW R-404A / R507A?

Jeżistu diversi alternattivi li jissostitwixxu R-404A u R507A fis-sistemi l-ġodda u dawk eżistenti. Madankollu, il-karatteristiċi tal-alternattivi bħall-kapaċità volumetrika ta' refriġerazzjoni, il-livell tal-pressjoni, il-potenzjal ta' fjamabbiltà, it-tossicità, eċċ., jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti mill-predeċessuri tagħhom. Għalhekk, dejjem huwa importanti li tivverifika d-disponibbiltà tal-komponenti u l-approvazzjoni tal-manifattur tal-kompressur.

Is-sikurezza hija ħafna iktar importanti minn qatt qabel għaliex ħafna mill-alternattivi ta' R-404A u R-507A huma fjamabbli.

KATEGORIJA KLASSIFIKAZZJONI

- A3** Fjamabbli ħafna
- A2** Fjamabbli
- A2L** Ftit fjamabbli
- A1** Mhux fjamabbli



Ħafna alternattivi bħalissa għadhom qed jiġu żviluppati u se jsiru disponibbli fuq livell kummerċjali iktar tard. Dan il-fuljett għalhekk se jiġi aġġornat regolarment u l-installaturi huma mistiedna jstabbilixxu kuntatt mal-fornituri tagħhom għall-iktar informazzjoni aġġornata.

XI JFISSER DAN?

Differenza ewlenija bejn il-kategoriji hija l-limitu l-baxx ta' fjamabbiltà (LFL) tar-refriġerant. Pereżempju, permezz ta' refriġerant A3 bħal R-290, l-LFL (f'kg/m³) huwa kważi 8 darbiet iktar baxx minn wieħed li juża l-gass A2L. Differenza oħra hija l-veloċità ta' kemm jinħaraq malajr li hija ħafna iktar baxxa bir-refriġeranti A2L milli A3. F'termini prattiċi jfisser li pereżempju fi spazji magħluqa huma possibbli daqsijiet ta' ċarġ ħafna iktar għoljin bir-refriġeranti A2L milli A3.



Dejjem ivverifika l-standards rilevanti, il-kodicijiet tal-bini u l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni mill-manifatturi meta tuża refriġeranti fjamabbli.

X'REFRIGERANT GHANDU JINTUŻA FIS-SISTEMI L-ĠODDA?



- Il-klijent tiegħek jixtieq sistema ġdida?
- Is-sistema eżistenti hija qadima wisq biex tiġi modifikata u/jew tinsab fi stat hażin?

→ **Mela trid tiġi installata sistema ġdida**



Dejjem żgura l-operat sikur u effiċjenti fl-enerġija tas-sistema.

APPLIKAZZJONI:

Sistemi ta' refrigrazzjoni multipack centralizzata għall-użu kummerċjali b'kapaċità nominali ta' 40kW jew iktar

	GWP<150	GWP<1500
Temperatura medja u baxxa, espansjoni diretta	R-744 (CO ₂)	
Ċirkwit refrigjeranti primarju (MT) tal-kaskati	R-290 R-1270 R-454C R-455A R-744 (CO ₂) R-1234yf R-1234ze(E)	R-32 R-134a R-407H R-448A R-449A R-450A R-513A R-515A
Ċirkwit refrigjeranti primarju (LT) tal-kaskati	R-290 R-1270 R-744 (CO ₂) R-454C R-455A	

Fjammabbli
(A3)

Ftit fjammabbli
(A2L)

Mhux fjammabbli
(A1)

APPLIKAZZJONI:

Refrigjeraturi u friži kummerċjali

	GWP<150
Temperatura medja	R-290 R-1270 R-454C R-455A R-744 (CO ₂) R-1234yf R-1234ze(E)
Temperatura baxxa	R-290 R-1270 R-744 (CO ₂) R-454C R-455A

APPLIKAZZJONI:

Unitajiet ta' kondensazzjoni u multipacks b'kapaċità nominali inqas minn 40kW

	GWP<150	GWP <1500	GWP<2500
Temperatura medja u baxxa	R-454C R-455A R-744 (CO ₂)	R-32 R-134a R-407H R-448A R-449A R-454A R-454B	R-407A R-407F R-410A R-452A

Fjammabbli
(A3)

Ftit fjammabbli
(A2L)

Mhux fjammabbli
(A1)

META GĦANDHA SSIR MODIFIKA U LIEMA REFRIGERANT GĦANDU JINTUŻA?



- Is-sistema tiegħek għandha tendenza li tnixxi u/jew nuqqasijiet oħrajn iżda s'issa għadha ma waslitx fl-aħħar tal-utilità tagħha?
- Il-klijent tiegħek ma jixtieqx jinvesti f'sistema ġdida għalissa?

→ **Mela għandek tikkunsidra modifika**



Dejjem kun żgur li r-refrigeranti jiġu rkuprati għar-riġenerazzjoni meta twettaq il-modifiki.

Il-kriterji li jridu jiġu kkunsidrati meta tagħzel refrigerant għal modifika ta' sistema R-404A / R-507A eżistenti

- Il-kapaċità ma tridx tkun sostanzjalment iktar baxxa minn dik ta' mar-refrigerant oriġinali
- Il-livell ta' pressjoni ma jridx ikun sostanzjalment oghla
- Refrigeranti li huma f'it f'ammabbli, f'ammabbli u tossiċi ħafna mhumiex adattati għall-modifiki ta' sistemi eżistenti
- It-temperatura tar-rilaxx, il-fluss tal-massa tar-refrigerant, ir-relazzjoni bejn il-pessjoni u t-temperatura, il-kompatibbiltà maż-żjut u mal-elastomeri, eċċ., f'ħafna mill-każijiet ivarjaw minn R-404A / R507A. Dejjem i-verifika mal-fornitur tal-komponenti, speċjalment il-kompressuri, għall-approvazzjoni u l-operat affidabbli.

GWP < 1500 R-448A, R-449A, R-407H

GWP < 2500 R-407A, R-407F, R-452A

**Temperatura
Medja u Baxxa**

Mhux f'ammabbli
(A1)

KELMTEJN DWAR L-IRKUPRU TAR-REFRIGERANTI

Ir-refrigeranti li huma riċiklati u riġenerati fl-UE ma jaqgħux taħt it-tnaqqis gradwali tal-HFC. Għalhekk, jistgħu jnaqqsu l-pessjoni minn fuq it-tnaqqis gradwali billi jipprovdu kwantitajiet addizzjonali ta' refrigeranti lis-suq.

Kun żgur li ma titlifix din l-opportunità!



Mill-2030, l-użu tar-refrigeranti riċiklati u riġenerati li għandhom GWP > 2500 se jkun ipprobit fit-tagħmir tar-refrigerazzjoni li għandu daqs ta' ċarġ ta' 40T ta' ekwivalenti għal CO₂ jew iktar (= madwar 10 kg ta' R-404A / R-507A).



Irkupra u rriġenera r-refrigeranti fl-aħħar tal-utilità tagħhom jew meta timmodifika s-sistemi sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw b'mod sikur.



Il-ventilazzjoni tar-refrigerant hija pprojbata skont ir-Regolament tal-Gass F u soġġett għall-multi.



AĠIXXI ISSA ...

... u ieqaf installa R-404A / R507A!



L-għażla tar-refriġerant it-tajjeb hija kruċjali għan-negozju tiegħek biex jissopravivi u jikber.



Din hija r-raġuni għaliex l-assoċjazzjonijiet tal-industrija Ewropea AREA, EPEE u EFCTC ingħaqdu flimkien biex jiġbdu l-attenzjoni tas-suq u flimkien jikkomunikaw dwar l-urġenza biex jiefqu jintużaw R-404A / R507A.



AREA hija l-assoċjazzjoni Ewropea tal-kuntratturi tar-refriġerazzjoni, tal-kundizzjonar tal-arja u tal-pompi tas-sħana. Stabbilita fl-1989, AREA hija l-vuċi tal-interessi ta' 25 assoċjazzjoni nazzjonali minn 22 pajjiż li jirrappreżentaw 13,000 kumpanija li jimpjegaw 110,000 persuna u li flimkien għandhom fatturat annwali li jqarreb it-EUR 23 biljun.

www.area-eur.be



ASERCOM, l-Assoċjazzjoni tal-Manifatturi Ewropej tal-Komponenti hija l-pjattaforma li tindirizza suġġetti xjentifiċi u tekniċi u l-isfidi tagħhom, tippromwovi l-istandards għall-klassifika tal-prestazzjoni, il-metodi tal-ittejtjar u s-sikurezza tal-prodotti, tiffoka fuq protezzjoni ambjentali mtejba, taqdi lill-industrija tar-refriġerazzjoni u tal-kundizzjonar tal-arja u lill-klijenti tagħha.

www.asercom.org



Tirrappreżenta l-Manifatturi Ewropej tal-Fluorokarbonju u tal-Eżafuworur tal-Kubrit.

www.fluorocarbons.org



Is-Sħubija Ewropea għall-Energija u l-Ambjent (EPEE) tirrappreżenta l-interessi

tal-industrija tar-refriġerazzjoni, tal-kundizzjonar tal-arja u tal-pompi tas-sħana fl-Ewropa. Stabbilita fis-sena 2000, is-sħubija tal-EPEE hija magħmula minn 47 kumpanija membru, assoċjazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali mill-Ewropa, mill-USA u mill-Asja, li flimkien jimpjegaw iktar minn 200,000 persuna fl-Ewropa u jirrealizzaw fatturat ta' iktar minn EUR 30 biljun.

www.epeeglobal.org





Veržioni – Frar 2018

